

Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 197183, Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 12, литер А

Сведения об Объекте: часть здания, имеет 2 этажа, 512,5 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
аренда

Арендодатель: _____

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): 85.11 (по ОКВЭД)

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет; группа полного дня. 2. Присмотр и уход от 1 года до 3 лет; группа полного дня; 3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет; группа полного дня. 2. Присмотр и уход от 3 лет до 8 лет; группа полного дня.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 99 детей

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте по месту предоставления услуги; дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 лет до 8 лет; взрослые (родители, законные представители воспитанников) в качестве посетителей учреждения

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ № 35 Каширская Людмила Владимировна с одной стороны, действующий на основании Устава и доверенное лицо Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПб ООВБД «Инвалиды войны») Кунец Игорь Олегович с другой стороны, действующий на основании Доверенности №3 от 10.10.2018, срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: нет
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, соответствует С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: да, не соответствует О
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте ___ м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, С, О, У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, ул. Школьная, дом 12 литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) отсутствует	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С	Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери, доступной для МГН. Наружная двухстворчатая дверь имеет высоту элемента порога 0,05 м., ширину полотна рабочей створки 0,6 м. Входная площадка имеет высоту 0,13 м от уровня земли и не оборудована съездом. Принятые меры: перед входной дверью установлена табличка с номером телефона для вызова сотрудника, оказывающего помощь инвалиду в передвижении к месту получения услуг.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	С, О, Г, У	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения перед дверными проёмами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Отсутствует разметка контрастной цвету окружающего пространства краской зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного	

		<p>полотна. Дверные проёмы в помещения имеют высоту порогов (перепад высот) от 0,03 до 0,05 м. Боковые края ступеней лестницы, не примыкающие к стене, не имеют бортиков или других устройств, предотвращающих соскальзывание трости или ноги. Не обеспечена непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы. На верхней или боковой поверхности поручней отсутствуют рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней внутренних лестниц. Во всех помещениях отсутствует световая сигнализация об эвакуации в случае ЧС. Принятые меры: приказом закреплены сотрудники, обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту получения услуг. Проведён инструктаж с фиксацией в Журнале инструктажей. Утверждены дополнения к Должностным обязанностям сотрудников, ответственных за сопровождение инвалидов на объекте.</p>	<p>Приказ №47от 27.08.2018.</p>
		<p>Внутренняя лестница входной зоны и межэтажная лестница не дублируются пандусом или подъёмным устройством. Объект для инвалидов-колясочников не доступен. Принятые меры: дети инвалиды категории «К» в учреждении не обслуживаются. Взрослые инвалиды категории «К» обслуживаются дистанционно.</p>	
4		<p>Зона: места обслуживания инвалидов</p>	
	С, Г, О, У	<p>Прогулочная площадка для детей имеет рыхлое (песчаное) покрытие, не оборудована дорожками с твёрдым покрытием. Теневой навес при перепаде высот 0,30 м от уровня земли не оборудован ступенями или съездом. Принятые меры: приказом утверждён порядок обслуживания инвалидов на объекте, предусматривающий обслуживание инвалидов при сопровождении ответственным сотрудником учреждения.</p>	
5		<p>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</p>	
	С, О, У	<p>В универсальной кабине уборной отсутствуют крючки для одежды, костылей и проч., отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, унитаза не оборудован опорой для спины. У двери отсутствует специальный (в т.ч. рельефный) знак, в кабине отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с дежурным персоналом, над входом в доступный сан.узел отсутствует световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки. В кабине уборной применены водопроводные краны с отдельным управлением горячей и холодной водой. Выключатель установлен на высоте более 0,8 м от уровня пола. Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения.</p>	
6.		<p>Информационное обеспечение на Объекте</p>	
	С, О, Г, У	<p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание с</p>	

		<p>указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), а также перед входами во внутренние помещения. Отсутствует информация размещения помещений на этажах.</p> <p>Принятые меры: сопровождение ответственными сотрудниками учреждения. Вся необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.</p>	
--	--	--	--

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- У наружной двери при входе в учреждение разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте и телефоном (дублируемым шрифтом Брайля), по которому можно обратиться за помощью (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- Обустроить внутреннюю лестницу входной зоны и наружный пандус поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 (п. 6.1.2. СП 59.13330.2016)

- Для преодоления порогов дверных проёмов внутри помещения приобрести инвентарный пандус (п. 6.1.3 и п. 6.2.9 СП 59.13330.2016).

- Оборудовать универсальную кабину уборной крючками и поручнями, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также табличкой, выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (пп. 6.3.6; 6.3.9. СП 59.13330.2016).

- Разместить на официальном сайте <http://primdou-35.ru/> учреждения в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

- о недоступности объекта для инвалидов-колясочников и о порядке дистанционного обслуживания этой категории инвалидов;

- об отсутствии доступного, специально оборудованного для инвалидов санитарного узла;

- в связи с тем, что данное учреждение не оказывает образовательные услуги детям дошкольного возраста из числа инвалидов категории «К» разместить информацию о ближайших учреждениях, где дети-инвалиды этой категории могут обслуживаться. (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга)

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица


М.П.

Доверенное лицо
СПБ ООВБД «Инвалиды войны»


Кунец И.О.
М.П. 19.11.2018

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов.